

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, dnia 05 października 2015 r.

FZP.271.14.2015

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **"Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Szkolnej w Celestynowie "**.

Pyt. Nr 1

Bardzo proszę o doprecyzowanie parametru wagi wykładziny.

Odpowiedź:

Zamawiający ustala wagę maksymalną na 3,0 kg/m².

Pyt. Nr 2

Czy poz. 108 przedmiaru robót budowlanych dotycząca izolacji przeciwdźwiękowej ma właściwy obmiar ?

Odpowiedź:

Poz 108 przedmiaru robót budowlanych dot. Izolacji przeciwdźwiękowej została poprawiona w zakresie materiału i obmiaru:

108	KNR 2-02 0609-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych, układanych poziomo na wierzchu konstrukcji na sucho	1295,00 m ²
------------	---------------------	---	---------------------------

Dodatkowo, w przypadku izolacji przeciwdźwiękowych, należy także wykonać izolację akustyczną pomieszczenia wentylatorni wg pkt. 8.1. opisu technicznego (Izolacja akustyczna wentylatorni):

W wentylatorni na poddaszu należy zastosować:

- bezpośrednio na ścianie od wewnątrz materiał akustyczny klasy A (np. Ecophon modus 10cm lub płyty akustyczne typu Cosmos, lub materiał równoważny) - 60,10 m²
- izolację akustyczną stropu oraz podłogi wentylatorni należy wykonać z płyt z wełny mineralnej typu VENTITERM gr. 10cm. - 45,04 m²

Pyt. Nr 3

Z powodu braku informacji w dokumentacji technicznej proszę o sprecyzowanie gdzie należy zastosować w/w izolację przeciwdźwiękową.

Odpowiedź:

Izolację wymienioną w poz. 108 należy wykonać zgodnie z rysunkami technicznymi architektury na całej powierzchni stropu nad parterem - styropian akustyczny EPS T o gr. 4,3 cm.

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Pyt. Nr 4

Proszę o podanie wymaganych parametrów izolacyjnych z płyt pilśniowych wymienionych w poz. 108 przedmiaru robot budowlanych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zrezygnował z wykonania izolacji akustycznej z płyt pilśniowych na rzecz płyt styropianowych akustycznych, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Wójt Gminy Celestynów
/-/ Witold Kwiatkowski