GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

RIZPiFZ.271.3.2016 **Celestynów, dnia 21.03.2016 r.**

Wyjaśnienia treści SIWZ

- wg rozdzielnika -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Przebudowa drogi gminnej nr 271625W ul. Kwiatowej w miejscowości Glina na odcinku od km 0+180,00 do km 0 + 330,00, tj. na długości 150,00 m w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina, gmina Celestynów".

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dotyczące przedmiotowego postępowania.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.), (dalej ustawy Pzp.) zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pyt. Nr 1

Czy próg zwalniający ma być wykonany z kostki betonowej czy z gotowych gumowych elementów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem 3.1.7. SIWZ „Montaż progu zwalniającego będzie polegał na: wykonaniu progu w nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu „Behaton" o grubości 8,00 cm czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej. Typ progu: U-16 C, o łącznej powierzchni 20,00 m^2."

Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SIWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy p.z.p., zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

Z poważaniem,

Wójt

/-/ Witold Kwiatkowski