

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

RIZPiFZ.271.12.2016

Celestynów, dnia 13.04.2016 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

- wg rozdzielnika -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Wykonanie remontów dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów".

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dotyczące przedmiotowego postępowania.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.), (dalej ustawy Pzp.) zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pyt. Nr 1

Zamawiający wymaga na wszystkie części gwarancji w zakresie od 60 do 72 miesięcy. W związku z tym, prosimy o załączenie szczegółowych warunków gwarancji, gdzie będzie wskazane na czym ma polegać gwarancja w okresie wymaganych 60/72 miesięcy na:

- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni za pomocą emulsji i gysu,
- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni poprzez uzupełnienie betonem asfaltowym AC11S,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa betonowego 0/31,5mm,
- profilowanie dróg,
- wykonanie nawierzchni z żużlu popaleniskowego,
- wykonanie nawierzchni ze żwiru.

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy prac utrzymaniowych polegających m.in. na sezonowym równaniu i zagęszczeniu dróg z kruszywa?

Jednocześnie wnioskujemy, aby Zamawiający zmienił wymagany zakres gwarancji na drogi z kruszyw i remonty cząstkowe na: od 12 do 72 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonuje następujących zmian w zakresie okresu gwarancji: **Zamawiający wymaga aby minimalny okres gwarancji wynosił 12 miesięcy. Natomiast maksymalny okres gwarancji jaki można wskazać to 24 miesiące, przy czym wykonawca może dokonać wyboru jedynie spośród dwóch okresów gwarancji – 12 miesięcy lub 24 miesiące.**

Szczegółowe warunki gwarancji:

1.1. wykonawca udziela gwarancji na jakość wykonanego przedmiotu umowy na okres trwania

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

gwarancji,

- 1.2. zamawiający pisemnie informuje wykonawcę o terminie przeglądu rocznego w trakcie trwania gwarancji, a w przypadku okresu 12 miesięcy trwania gwarancji na koniec tego okresu,
- 1.3. w trakcie przeglądu zamawiający i wykonawca dokonują sprawdzenia jakości wykonanych prac, spisując protokół z przeglądu, a w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego i wykonawcę pogorszenia jakości w wykonaniu przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązuje się do dokonania napraw w zakresie określonym w podpunkcie 1.4.
- 1.4. wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do wykonania naprawy, w przypadku:
 - 1.4.1. nawierzchni bitumicznych: występowania spękań i ubytków w nawierzchni, poprzez ich uzupełnienie za pomocą emulsji i mieszanki bitumicznej,
 - 1.4.2. kruszyw: występowania ubytków w nawierzchni, poprzez ich uzupełnienie wraz z zagęszczeniem za pomocą kruszyw, w zależności od rodzaju nawierzchni (kruszywo łamane fr. 0/32 mm lub kruszywo betonowe fr. 0/32 mm),
 - 1.4.3. emulsji i grys: występowania ubytków w miejscach wykonanych remontów z użyciem tego materiału, poprzez ich uzupełnienie.

Pyt. Nr 2

Prosimy o podanie długości, szerokości oraz grubości blachy ryflowane na zjeździe w ul. Szpaczą (część 7).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymiary blach ryflowanych wynoszą: 2x 7 m x 0,50 m gr. 5,00 mm.

Pyt. Nr 3

CZĘŚĆ 1: Remont dróg gminnych polegający na wycięciu, oczyszczeniu, skropieniu oraz uzupełnieniu ubytków betonem asfaltowym AC 11 S o grubości 4,00 cm po zagęszczeniu o łącznej powierzchni 570,42m²:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania gotowej masy bitumicznej dostarczonej z wytwórni.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga zastosowania gotowej masy bitumicznej dostarczanej z wytwórni.

Pyt. Nr 4

CZĘŚĆ 8 i 9: Remont drogi gminnej nr 270111W ul. Klonowej i nr 270118W ul. Lipowej w miejscowości Celestynów będzie polegał na wymianie zniszczonej trylinki na nową trylinkę w kształcie prostokąta o wymiarze 25 x 25 cm, wraz z jej wbudowaniem i uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej

Informuję, że w obrocie handlowym występuje jedynie trylinka w kształcie sześciokąta foremnego. Proszę o informację, czy Zamawiający pisząc „trylinkę w kształcie prostokąta o wymiarze 25 x 25 cm”, miał na myśli zastosowanie bloczka betonowego 25x25 cm. Jeżeli tak, proszę o podanie grubości w/w elementu.

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania na rynku materiału wskazanego w przetargu, dopuszcza się zastosowanie bloczków betonowych drogowych o wymiarze 40x200x197 mm, dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym.

Pyt. Nr 5

CZĘŚĆ 13: Remont drogi gminnej nr 270115W ul. Kupieckiej w miejscowości Celestynów będzie polegał na (0+000,00 skrzyżowanie z ul. Rękasa): - montażu przepustów rurowych DN 400 PVC w ilości 8 szt., o łącznej długości 48,00 m

W związku z tym, że rura DN 400 PVC ma zastosowanie głównie do systemów kanalizacyjnych, proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur przepustowych karbowanych PP lub PEHD.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rur przepustowych karbowanych PEHD dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym.

Pyt. Nr 6

CZĘŚĆ 37: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie wycięcia, oczyszczenia, skropienia i uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych za pomocą masy bitumicznej AC 11 S z podaniem ceny jednostkowej za 1 m2 wykonanej usługi.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania gotowej masy bitumicznej dostarczonej z wytwórni. Proszę o podanie grubości wbudowywanej masy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga zastosowania gotowej masy bitumicznej dostarczanej z wytwórni.

Pyt. Nr 7

CZĘŚCI: 12 – 21, 27-32, 34: Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa betonowego z domieszką mat. ceglanego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania kruszywa betonowego z domieszką materiału ceglanego. Wskazane kruszywo nie może również posiadać elementów metalowych, szklanych, plastikowych, etc.

Pyt. Nr 8

CZĘŚCI 18, 23, 24, 25, 26, 30: Zamawiający dla części 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 wymaga układania nawierzchni z kruszywa za pomocą rozścielacza, mimo niewielkich powierzchni (części 14, 15 - 200 – 300 m²). Dla części 18, 23, 24, 25, 26, 30 brak jest takiego zapisu, mimo uzasadnionego użycia w/w maszyny dla uzyskania większej dokładności prac ze względu na większe powierzchnie (dla części 23, 24, 26 1190 – 1480 m²). Proszę o wyjaśnienia.

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie części postępowania dotyczące wykonania nawierzchni z kruszywa, a dotychczas, na które nie wymagano rozścielacza, wykonawca musi wykonać za pomocą rozścielacza.

Pyt. Nr 9

Czy materiał pochodzący z rozbiórek, korytowania jest własnością Zamawiającego? Jeśli tak, proszę o wskazanie miejsca jego odwozu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla części 1 – 7 powstały w wyniku oczyszczenia nawierzchni materiał – własność wykonawcy, dla części 8 – 12 materiał w postaci trylinki – własność zamawiającego, dla części 13 i 17 materiał w postaci urobku z korytowania wierzchniej warstwy istniejącej drogi o gr. 10,00 cm – własność zamawiającego, pozostały urobek – własność wykonawcy, dla części 12, 14 – 16, 18 – 20, 22, 23, 28, 31, 32 materiał w postaci urobku z korytowania – własność wykonawcy.

Materiał należący do zamawiającego należy odwieźć w miejsce wskazane przez zamawiającego w odległości do 5 km od miejsca wykonywania robót.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania.

Modyfikacja polega na :

1) zmianie terminu składania i otwarcia ofert :

Jest :

11.2. Termin składania ofert upływa dnia **19 kwietnia 2016 o godz. 16:00**. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

12.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia **19 kwietnia 2016 o godz. 16:15** w siedzibie zamawiającego w Celestynowie 05-430 przy ul. Reguckiej 3, sala konferencyjna.

Powinno być :

11.2. Termin składania ofert upływa dnia **20 kwietnia 2016 o godz. 08:30**. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

12.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia **20 kwietnia 2016 o godz. 08:45** w siedzibie zamawiającego w Celestynowie 05-430 przy ul. Reguckiej 3, sala konferencyjna.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy p.z.p., zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy p.z.p., zamawiający przekazuje dokonaną modyfikację dotyczącą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

Z poważaniem,

Wójt

/-/ Witold Kwiatkowski