

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie

ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów

www.celestynow.pl

Celestynów dnia 25-06-2018r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: **„Budowa oświetlenia drogowego w ul. Reguckiej w Celestynowie” RIZPiFZ.271.34.2018**

Gmina Celestynów, zwana dalej „Zamawiającym” działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zastosowanie do realizacji przedmiotu zamówienia słupów stalowych wraz z wysięgnikiem ocynkowanych okrągłych lub sześciokątnych o wysokości 10m. wymiary i ilość zgodna z dokumentacją projektową.

Z uwagi na długie terminy oczekiwania do realizacji słupów aluminiowych, tj. min. 12 tygodni wnioskujemy o dopuszczenie do realizacji przedmiotu zamówienia słupów stalowych ocynkowanych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innych słupów, niż wymienione w SIWZ oraz dokumentacji projektowej.

Jednocześnie Zamawiający odsyła do zapoznania się wyjaśnieniem treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 19.06.2018 roku, znajdujących się na stronie bip.celestynow.pl

Wójt Gminy Celestynów

/-/

Witold Kwiatkowski