

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, dn. 26.06.2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś”.

Gmina Celestynów, zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„W przypadku zmiany kąta na sieci kanalizacyjnej konieczne będzie zastosowanie dostępnych na rynku kinet DN425, DN600, i DN100 z wyprofilowanym kanałem o określonym (potrzebnym np. 30, 60, 90 stopni) kącie?”

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zmiana kąta na sieci kanalizacyjnej ma odbywać się w wyprofilowanej kiniecie studni. W przypadku zmiany kąta na sieci kanalizacyjnej konieczne będzie zastosowanie kinet DN 425 i DN 1000 mm. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kinet dostępnych na rynku o kątach 30°, 45°, 60° i 90° z możliwością zastosowania przegubu 7,5°.

Pytanie nr 2:

„Czy do rur kanalizacyjnych PVC Zamawiający będzie wymagał kształtek wykonanych z tego samego surowca tj. PVC SN8?”

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał kształtek o tych samych parametrach technicznych określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, tj. wykonanych z tego samego surowca PVC SN8. System rur i kształtek ma być wykonany z surowca jednorodnego.

Pytanie nr 3:

„Czy Zamawiający będzie wymagał dla studni kanalizacyjnych rur trzonowych karbowanych jednowarstwowych, które zapewniają prawidłowe zagęszczenie podsypki podczas montażu, elastyczności oraz współpracy z gruntem podczas jego wypiętrzania w wyniku zamarzania?”

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał dla studni kanalizacyjnych rur trzonowych karbowanych jednowarstwowych o sztywności obwodowej min. SN4.

Pytanie nr 4:

„Zgodnie z normą PN-EN 13598-2 dla studzienek tworzywowych konieczne jest określenie parametrów technicznych. Czy Zamawiający jako równoznaczne w stosunku do studzienki włazowej zaprojektowanych i opisanych w siwz uzna studzienki o następującym obszarze zastosowania:

- dostosowane do obszarów obciążonych ruchem ciężkim (SLW 60) i możliwością zwieńczenia w klasie D400
 - dopuszczalna głębokość 6m
 - maksymalny poziom wody gruntowej 5m
 - szczelność 0,5 bar w warunkach badania D wg normy PN-EN 1277
 - uszczelki zgodne z PN-EN 681-1 dostosowane do kanalizacji.
- Czy jest możliwe obniżenie któregoś z tych parametrów?*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że parametry studzienek tworzywowych są określone w Opisie przedmiotu zamówienia i muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 1398-2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości obniżenia któregoś z parametrów.

Pytanie nr 5:

„Jako uzbrojenie na przewodach kanalizacyjnych zostały wskazane studzienki inspekcyjne z PP DN425 mm, DN600 i DN1000mm.

Cechą charakterystyczną części studzienek na polskim rynku jest wyposażenie w nastawne kielichy połączeniowe oraz możliwość uzyskania każdego potrzebnego kąta (np. 47, 115, 212) Czy (mającą na uwadze dostępne w/w rozwiązania) Zamawiający nie dopuści do wbudowania studzienek, których zmiana kierunku przepływu nastąpi przed lub za studnią za pomocą kolan/kształtek?”

Odpowiedź: Trasy kanałów należy projektować bez zbędnych załamań, zachowując przebieg prostoliniowy. Odcinki kanałów między studzienkami powinny być bezwzględnie proste. Zgodnie z Opiskiem przedmiotu zamówienia zmiana kąta na sieci kanalizacyjnej ma odbywać się w kiniecie studni za pomocą kinet kątowych oraz fabrycznie montowanych nastawnych kielichów. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, w którym zmiana kierunku przepływu nastąpi przed lub za studnią za pomocą kolan/kształtek.

Pytanie nr 6:

„Na rynku średnice studzienek tworzywowych wyrażone są w różnej formie wymiarowej. Czy przez oznaczenie studni wymiarem 425 zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studni o średnicy wewnętrznej rury trzonowej min. 425 mm oraz rury teleskopowej o średnicy wewnętrznej min. 405 mm?”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania studni DN 425 o średnicy wewnętrznej rury trzonowej 425 mm oraz rury teleskopowej o średnicy 425 mm.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Pytanie nr 7:

„Cechą charakterystyczną niektórych studzienek jest możliwość wykonania każdej zmiany kąta w kanalizacji. Czy zamawiający nie dopuści do wybudowania kinet, które do wykonania zmiany kąta na kanalizacji wymagają zastosowania kształtek na dopływie lub odpływie?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści do wybudowania kinet, które do wykonania zmiany kąta na kanalizacji wymagają zastosowania kształtek do rur PVC na dopływie lub odpływie. Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia zmiana kąta na sieci kanalizacyjnej ma odbywać się w kiniecie studni za pomocą kinet kątowych oraz fabrycznie montowanych nastawnych kielichów.

Pytanie nr 8:

„Czy Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania rur teleskopowych z rdzeniem litym, montowanym do ramy włączów za pomocą zatrząsków. Rozwiązanie to zabezpiecza przed pękaniem rur teleskopowych podczas przemarzania (rura spieniona absorbuje wodę) oraz uwzględnia odmienną rozszerzalność cieplną żeliwa i pvc?”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymóg stosowania rur teleskopowych z rdzeniem litym.

Pytanie nr 9:

„Czy Zamawiający dopuści zwieńczenie studni 425 rurą teleskopową z włączem dn315.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zwieńczenia studni 425 rurą teleskopową z włączem dn315. Studnia 425 musi mieć rurę teleskopową o średnicy 425 mm zwieńczoną włączem żeliwnym klasy D400.

Pytanie nr 10:

„Czy Zamawiający będzie wymagał dla włączów żeliwnych w studniach 425 śrub mocujących wykonanych ze stali nierdzewnej – gwarantujących bezproblemowe otwarcie studni na etapie użytkowania.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania śrub mocujących wykonanych ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 11:

„Średnice studzienek tworzywowych wyrażane są w różnej formie wymiarowej. Czy przez oznaczenie studni wymiarem 1000 Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studni o średnicy wewnętrznej rury trzonowej min. 1000mm ?”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studni o średnicy wewnętrznej rury trzonowej min. 1000 mm.

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Pytanie nr 12:

„Studnia żłazowa DN100, którą wskazano w projekcie wyposażona jest w drabinkę zgodną z normą PN-EN 14396 oraz posiadającą deklarację CE. Czy Zamawiający dopuści studnie 1000 wyposażone w drabinki bez deklaracji CE ?”

Odpowiedź: Zgodnie z Opisem przedmiotu Zamówienia, Zamawiający będzie wymagał, aby studzienki tworzywowe wyposażone były w stopnie żłazowe fabrycznie osadzone w ścianie studzienki, zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14396 oraz PN-EN 13101 wykonane z materiału odpornego na korozję.

Pytanie nr 13:

„Średnice studzienek tworzywowych wyrażane są w różnej formie wymiarowej. Czy przez oznaczenie studni wymiarem 600 Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studni o średnicy wewnętrznej rury trzonowej min. 600mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zastosowania studzienek o średnicy DN 600 mm.

Wójt Gminy Celestynów

/-/

Witold Kwiatkowski



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności

