

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, dn. 29.07.2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę i montaż 40szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków- etap VII”. RIZPIFZ.271.46.2019

Gmina Celestynów, zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy można zaoferować oczyszczalnie, które w deklaracji właściwości użytkowych mają wpisane warunki montażu: DRY, tj. suche?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie posiadające technologie i wymagania określone w projekcie.

Pytanie nr 2

Jeżeli Gmina pozwala na montaż oczyszczalni, które w dokumentach dopuszczających (np. deklarację właściwości użytkowych) do obrotu mają określone warunki gruntowe jako suche (DRY) , kto bierze odpowiedzialność za ewentualne zgniecenia zbiornika spowodowane wysokim poziomem wody gruntowej?

Odpowiedź.

Zbiorniki powinny mieć zapewnioną odporność na zgniatanie boczne według projektu (właściwości techniczne zbiorników oczyszczalni)- 65 kN/m2 oraz zgniatanie z góry 58kN/m2. Zbiorniki muszą spełniać wymagania określone w projektach. Wykonawca bierze odpowiedzialność za ewentualne zgniecenia zbiornika spowodowane wysokim poziomem wody gruntowej, jeżeli zastosuje zbiorniki niespełniające wymagań projektu dot. odporność na zgniecenia.

Pytanie nr 3

Czy można zaoferować oczyszczalnie, które posiadają raport wytrzymałości konstrukcyjnej wykonany metodą inną, niż określona normą PN EN 12566-3AA2:2013 (jedyna dopuszczona metoda badawcza wg tej normy to metoda C.6)?

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza budowy oczyszczalni metodą inną niż określona normą PN EN 12566-3+A2:2013.

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Pytanie nr 4

Czy za oczyszczalnię musi się znajdować studzienka do poboru ścieków oczyszczonych? Jeśli tak, to czy ten produkt (wyrób budowlany) musi posiadać dopuszczenie do obrotu w budownictwie?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza budowę studzienki do poboru ścieków oczyszczonych. Powinny one jednak posiadać dopuszczenie do obrotu w budownictwie oraz być zgodne z wymogami uwzględnionymi w projekcie.

Pytanie nr 5

Proszę o podanie cech, jakie musi posiadać sterowanie oczyszczalni?

Odpowiedź.

Sterowanie oczyszczalni musi spełniać wymagania określone w projekcie w pkt. 4 (opis elementów oczyszczalni).

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie poziomu wody gruntowej w skrajnie niekorzystnym momencie?

Odpowiedź.

Zamawiający udostępnił w dokumentacji przetargowej badania geotechniczne wód gruntowych dla każdej lokalizacji.

Wójt Gminy
/-/
Witold Kwiatkowski