

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, dn. 07.11.2019 r.

RIZPIFZ.271.73.2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Glina”

Gmina Celestynów, zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Zastosowany wodomierz DN20 (schemat S-3) ogranicza przepływ wody do ok. 2 m³/h, co uniemożliwia dobór 4 zraszaczy pracujących razem o parametrach spełniających wymagania zawarte w projekcie. Wymagany przepływ wynosi 6 lub 12 m³/h zależnie od przyjętego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zamontować wodomierz JS10 DN25.

Pytanie 2:

Zastosowany schemat instalacji nawadniającej nie jest możliwy do realizacji przy zastosowanych średnicach rur. Należy zmienić schemat instalacji lub średnice rur.

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przy zaprojektowanym schemacie należy dla każdego zraszacza zastosować oddzielny elektrozawór. W opisie podano błędny zapis mówiący o 4 zraszaczach na jeden elektrozawór.

Pytanie 3:

Głębokość posadowienia rur (schemat S-4) wynosi ponad 1 m . Rury posadowione są na głębokości 0,3 m (wysokość studzienki osłonowej na elektrozawór), a system przedmuchiwany jest na zimę sprężarką, co eliminuje konieczność układania rur poniżej głębokości przemarzania.

Odpowiedź:

Głębokość posadowienia ponad 1 m dotyczy przyłącza wody. Rury nawodnienia boiska należy lokalizować płycej (zgodnie z projektem około 60 cm).

Pytanie 4:

Poza tym, zraszacze odpowiednie do przedstawionego schematu nie posiadają pokryw ze sztuczną trawą.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zraszacze posiadają pokrywę z kauczuku chroniącą zawodników przed kontuzjami.

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Pytanie 5:

Pojemniki stosuje się tylko w zraszaczach pełno obrotowych zlokalizowanych w płycie boiska (z uwagi na koszt i brak konieczności stosowania ich poza liniami boiska).

Odpowiedź:

Wg zaprojektowanego systemu zawory elektromagnetyczne umieszczane są w sześciu studzienkach zlokalizowanych poza liniami bocznymi boiska.

WÓJT

/-/

Witold Kwiatkowski