



# Zakład Usług Kominarskich

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY

Tel. 0 601-089-312 [biuro@kominiarz.co](mailto:biuro@kominiarz.co)



Zakład Usług Kominarskich  
Bogusław Reda  
0601 089 312  
tel./fax: 022.779-34-01  
05-400 Otwock, ul. Majowa 275 A  
Adrian Reda

Otwock 11.04.2019

## PROTOKÓŁ NR 98/2019

### Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych wentylacyjnych spalinowych oraz ich podłączeń budynku będącym własnością;

#### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

05-430 Celestynów ul. Regucka 5

Kontrola została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Adriana Reda przy współudziale Bogusław Reda.

W oparciu o art. 62 Ustawy Prawa Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz 1118 tekst jednolity) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne

#### W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ

Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

#### Budynek Przychodni.

Budynek jednopiętrowy murowany bez strychu i podpiwniczenia ogrzewany z lokalnej kotłowni CO-gazowej.

Oczyszczone i skontrolowane przewody kominowe spalinowy, wentylacyjne są drożne ciąg grawitacyjny prawidłowy.

1. Należy zdemontować wszystkie kratki sufitowe wentylacyjne i oczyścić przewody kominowe wentylacyjne.

2. Kotłownia CO-gazowa nadaje się do użytkowania.

3. Kominy nad dachem stan dobry.

4. Wejście na dach po zewnątrz budynku.

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Przewody kominowe spalinowe i wentylacyjne mogą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem z zachowaniem czasookresów kontroli i czyszczeń.

W skontrolowanym obiekcie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr. 109 z 2010r. poz. 719) przeprowadzono okresowe czyszczenie przewodów kominowych.

#### TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO

KWIECIEŃ 2020

Protokół otrzymują

1. Właściwy organ Państwowego Nadzoru Budowlanego

2. Właściciel – zarządca budynku

Przy Udziale

KIEROWNIK  
ZAKŁADU KOMINIARSKIEGO

Bogusław Reda

Opiniodawca

Mistrz Kominarski

Adrian Reda  
Nr upr. 43830