

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, dnia 30.10.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż instalacji chłodzącej w budynku Urzędu Gminy w Celestynowie”.

Gmina Celestynów, zwana dalej „Zamawiającym” przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Pytanie:

W jaki sposób ma zostać poprowadzona instalacja w pomieszczeniach?

Odpowiedź:

Instalacja w pomieszczeniach ma zostać poprowadzona w korytkach montażowych.

2. Pytanie:

Czy sufity w gabinetach i korytarzu są wykonane z płyt kasetonowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że sufity na korytarzu wykonane są w technologii podwieszanej typu Armstrong. Sufity w gabinetach nie są podwieszane.

3. Pytanie:

Sala konferencyjna 1.07 oraz W.1/4-3 „Pomieszczenie nie przeznaczone do montażu instalacji chłodzącej”. W tym pomieszczeniu należy zamontować urządzenia a instalacja freonowa jest wykonana?

Odpowiedź:

Instalacja chłodząca w Sali konferencyjnej jest wykonana. Nie przewiduje się montażu dodatkowych urządzeń.

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

4. Pytanie:

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych prowadzone grawitacyjnie? Do ilu urządzeń należy zastosować pompki skroplin?

Odpowiedź:

Do każdego urządzenia (jednostek wewnętrznych) należy zamontować pompkę skroplin. Na korytarzu należy poprowadzić główną instalację odpływu skroplin włączając ją następnie do kanalizacji.

5. Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę urządzeń Gree na inne o podobnych parametrach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych urządzeń o parametrach nie gorszych lub równoważnych parametrom urządzeń Gree.

6. Pytanie:

Jakie są długości instalacji freonowych do poszczególnych urządzeń?

Odpowiedź:

Należy przyjąć, że długość instalacji freonowych do poszczególnych urządzeń będzie wynosić od 15m do 20 m.

7. Pytanie:

Czy mają Państwo możliwość przesłać kilka zdjęć pomieszczeń, korytarza oraz zewnętrznej elewacji?

Odpowiedź:

Zamawiający załącza zdjęcia.

Wójt Gminy
/-/
Witold Kwiatkowski

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl
