

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, 01.09.2021 r.

RIZPiFZ.271.57.2021

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Taborze”

Gmina Celestynów, zwana dalej „Zamawiającym” przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Jakiej wysokości mają być zamontowane panele ocynkowane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że panele ocynkowane mają mieć wysokość 153 cm 3D, liczba przegięć 3, liczba montowań 2.

Pytanie nr 2:

Jakich wymiarów ma być montowana furtka panelowa?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że montowana furtka panelowa powinna mieć szerokość 100 cm. z wyposażeniem.

Pytanie nr 3:

Jakiej wysokości mają być montowane słupki panelowe, z jakich profili?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że słupki panelowe powinny mieć następujące wymiary: wysokość 2m, słupki z profilu 60x40x2 mm, (stopa fundamentowa 27 cm).

Pytanie nr 4:

Proszę o podanie dokładnych informacji o "utwardzonym wejściu z kostki" jakie ma być wykonane, tzn. ile m² kostki, jaki rozmiar kostki 6 czy 8, rodzaj kostki: Behaton, Holland?

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Odpowiedź:

Zamawiający podaje informacje dotyczące utwardzonego wejścia z kostki:
kostka 3 m2, Behaton, rozm. 6 cm

Wójt Gminy

/-/

Witold Kwiatkowski