



LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU: 3 nadziemne i jedna podziemna
 WYSOKOŚĆ BUDYNKU: poniżej 12m
 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA KONDYGNACJI (I PIĘTRÓ): ok. 370m²
 KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI: ZL III
 PRZEWIADYWANA LICZBA OSÓB (I PIĘTRÓ): 18 osób + 25 osób (sala konferencyjna)
 STREFY POŻAROWE: budynek stanowi jedną strefę pożarową
 GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO: <500 MJ/m²
 ZAGROŻENIE WYBYCHEM: brak przestrzeni zagrożonych wybuchem

LEGENDA:

	GAŚNICA
	KIERUNEK EWKUACJI

Temat:		Plan ewakuacji	
Dzieki:		Urząd Gminy w Celestynowie	
Nazwa rysunku:		Rzut I piętra	
Wykonat:			
MATEUSZ MALETA		Podpis:	Skala: 1:100
			Nr rys.: 2