



LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU: 3 nadziemne i jedna podziemna

WYSOKOŚĆ BUDYNKU: poniżej 12m

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA KONDYGNACJI (II PIĘTRD): ok. 360m²

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI: ZL III

PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB (II PIĘTRD): 20 osób

STREFY POŻAROWE: budynek stanowi jedną strefę pożarową

GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO: <500 MJ/m²

ZAGROŻENIE WYBUCHEM: brak przestrzeni zagrożonych wybuchem

LEGENDA:

	GAŚNICA
	KIERUNEK EWKUACJI
	WYJŚCIE EWAKUACYJNE

Temat:		Plan ewakuacji	
Obiekt:		Urząd Gminy w Celestynowie	
Nazwa rysunku:		Rzut II piętra	
Wykonat:	Podpis:	Skala:	Nr rys.:
MATEUSZ MALETA		1:100	3