

LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU: 3 nadziemne i jedna podziemna

WYSOKOŚĆ BUDYNKU: poniżej 12m

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA KONDYGNACJI (PIWNICA): ok. 360m²

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI: ZL III


PRZEWDYWANA LICZBA OSÓB (PIWNICA): nie przewidyuje się przebywania osób na pokoyt stoty (roz w tygodniu spotkania sali wykładowej około 10 osób)

STREFY POŻAROWE: budynek stanowi jedną strefę pożarową

GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO: <500 MJ/m²

ZAGROŻENIE WYBUCHEM: brak przestrzeni zagrożonych wybuchem

LEGENDA:

	GAŚNICA
	KIERUNEK EWKUACJI

Temat:		Plan ewakuacji	
Dziekt:		Urząd Gminy w Celestynowie	
Nazwa rysunku:		Rzut piwnicy	
Wykonat:	Podpis:	Skala:	Nr rys.:
MATEUSZ MALETA		1:100	4