



Celestynów, dnia 16 lutego 2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Zapytania ofertowego polegającego na utwardzeniu nawierzchni placu z wykonaniem miejsc parkingowych na dz.nr ew. 516/6 i 516/10 w Celestynowie.

Pytanie Nr 1

Typ kostki brukowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kostka powinna posiadać wymiary długość 20 cm/ szerokość 10 cm /grubość 8 cm (kolor szary).

Jednocześnie zamawiający informuje, że wydzielenie miejsca parkingowego powinno być wykonane przy użyciu kostki w kolorze czerwonym.

Pytanie Nr 1

Czy będzie kanalizacja deszczowa?

Odpowiedź:

Odwodnienie powierzchniowe, spływ wody na drogę wewnętrzną bez kanalizacji deszczowej.

Z poważaniem,

z up. Wójta

/-/ Marta Klimek

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

I Funduszy Zewnętrznych