

# GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie  
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów  
www.celestynow.pl

---

Celestynów dn. 16.03.2016 r.

**RIZPiFZ.271.8.2016**

***Do wszystkich Wykonawców***

Dotyczy: zapytania ofertowego o cenę wykonania kompletnej **dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 271621W, tj. ul. Świerkowej wraz z odcinkiem ul. Leśnej stanowiącej połączenie ul. Świerkowej z drogą powiatową – ul. Główną w miejscowości Pogorzel, uzyskanie w Starostwie Powiatowych w Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Projekt przebudowy ul. Świerkowej w Pogorzeli”.

## **Pyt. 1**

Proszę o informację, zwracając uwagę na krótki termin realizacji zamówienia, czy Zamawiający wymaga zgłoszenia robót budowlanych czy też uzyskania pozwolenia na budowę.

## **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż po stronie Wykonawcy pozostaje obowiązek uzyskania dokumentu pozwalającego na realizację prac w terenie. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego prace będą podlegały zgłoszeniu, jednakże w przypadku zaprojektowania rozwiązań dla których Ustawa Prawo budowlane przewiduje uzyskanie pozwolenia na budowę konieczne będzie jego uzyskanie.

## **Pyt.2**

Proszę o informację czy w przypadku wykonania projektu na zgłoszenie czy Zamawiający wymaga wykonania projektów na aktualnych mapach zasadniczych czy na mapach do celów projektowych. W przypadku map do celów projektowych termin uzyskania wynosi średnio 1 miesiąc.

## **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż należy wykonać projekt na mapach do celów projektowych.

## **Pyt.3**

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapisał:

„Przedmiotem zamówienia jest:

1.1 wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 271621W, tj. ul. Świerkowej wraz z odcinkiem ul. Leśnej stanowiącej połączenie ul. Świerkowej z drogą powiatową – ul. Główną w miejscowości Pogorzel”.

Proszę o uściślenie zakresu robót. Proszę o wskazanie długości drogi objętej opracowaniem, przewidywanego zakresu prac drogowych.

## **Odpowiedź:**

Długość drogi objęta opracowaniem wynosi ok. 950 m (ul. Świerkowa od ul. Leśnej do ul. Polnej, drogi boczne od ul. Świerkowej, ul. Leśna na odcinku od ul. Głównej do ul. Świerkowej).

# GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie  
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów  
www.celestynow.pl

---

## **Pyt. 4**

Proszę o informację czy zakres opracowania mieści się w granicach działki/działek drogowych.

## **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zakres opracowania mieści się w granicach działek drogowych.

## **Pyt.5**

Proszę o wskazanie czy zakres inwestycji obejmuje włączenie do drogi powiatowej wraz z niezbędnym uzgodnieniem projektu skrzyżowania z zarządcą drogi powiatowej.

## **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zakres inwestycji obejmuje włączenie do drogi powiatowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z Zarządem Dróg Powiatowych.

## **Pyt.6**

Proszę o informację czy zakres opracowania obejmuje przebudowę sieci zlokalizowanych w pasie drogi.

## **Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje przebudowy sieci zlokalizowanych w pasie drogi. W ramach opracowania należy uwzględnić regulację studni dla zaworów wod – kan i gaz. W przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji, Wykonawca zobligowany będzie do opracowania projektu przebudowy sieci. Zgodnie z zapytaniem, Wykonawca który składa ofertę na wykonanie dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

## **Pyt. 7**

Proszę o wskazanie przewidywanego sposobu odwodnienia tj. budowa nowej kanalizacji deszczowej, odwodnienie do rowu lub na pobocze

## **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż na ul. Świerkowej znajduje się rów wzdłuż drogi, dlatego też sugeruje się wykonanie odwodnienia do rowu.

Wójt Gminy Celestynów  
/-/ Witold Kwiatkowski