

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów dn. 16.03.2016 r.

RIZPiFZ.271.7.2016

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: zapytania ofertowego o cenę wykonania kompletnej **dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 271606W, tj. ul. Krasińskiego, drogi gminnej nr 271607W, tj. ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Krasińskiego, drogi gminnej ul. 271609W, tj. ul. Parkowej wraz z wykonaniem na drodze powiatowej nr 2713W przejścia dla pieszych z azyłem w rejonie Szkoły Podstawowej w miejscowości Stara Wieś, uzyskanie w Starostwie Powiatowych w Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej i czasowej organizacji ruchu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Projekt przebudowy ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowej w Starej Wsi”.**

Pyt. 1

Proszę o informację, czy Zamawiający wymaga zgłoszenia robót budowlanych czy też uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż po stronie Wykonawcy pozostaje obowiązek uzyskania dokumentu pozwalającego na realizację prac w terenie. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego prace będą podlegały zgłoszeniu, jednakże w przypadku zaprojektowania rozwiązań dla których Ustawa Prawo budowlane przewiduje uzyskanie pozwolenia na budowę konieczne będzie jego uzyskanie.

Pyt.2

Proszę o informację czy w przypadku wykonania projektu na zgłoszenie czy Zamawiający wymaga wykonania projektów na aktualnych mapach zasadniczych czy na mapach do celów projektowych. W przypadku map do celów projektowych termin uzyskania wynosi średnio 1 miesiąc.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w przypadku wykonania projektu na zgłoszenie wymaga aktualnych map zasadniczych, a w przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę map do celów projektowych.

Pyt.3

Proszę o uściślenie zakresu robót. Proszę o wskazanie długości drogi objętej opracowaniem, przewidywanego zakresu prac drogowych.

Odpowiedź:

Długość dróg objętych opracowaniem wynosi ok 630 m. Zamawiający zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz wyniesienia skrzyżowań z kostki brukowej.

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Pyt. 4

Proszę o informację czy zakres opracowania mieści się w granicach działki/działek drogowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres opracowania mieści się w granicach działek drogowych.

Pyt.5

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zakres projektu obejmuje budowę azylu na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na drodze powiatowej. Proszę o informację czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością. Proszę o informację czy Zamawiający wymaga budowy, przebudowy oświetlenia przejścia dla pieszych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca w imieniu Zamawiającego powinien uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia. Zamawiający przewiduje budowę oświetlenia przejścia dla pieszych oraz sygnalizację świetlną w zakresie światła ostrzegawczego zasilanego przez panele słoneczne.

Pyt.6

Zamawiający wskazał termin realizacji przedmiotu zamówienia na 10 maja 2016. W terminie tym w związku z pracami w obrębie drogi powiatowej należy uzyskać warunki techniczne z zarządu dróg powiatowych a następnie uzgodnić projekty z w/w zarządcą. Dotrzymanie tak krótkiego terminu w związku z uzgodnieniami jest trudne do osiągnięcia. Proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu w związku z czasem uzgodnień projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 17.06.2016 r.

Pyt. 7

Proszę o informację czy zakres opracowania obejmuje przebudowę sieci zlokalizowanych w pasie drogi wraz z uzyskaniem warunków technicznych gestorów sieci.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przebudowy sieci zlokalizowanych w pasie drogi. W ramach opracowania należy uwzględnić regulację studni dla zaworów wod – kan i gaz. W przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji, Wykonawca zobligowany będzie do opracowania projekt przebudowy sieci. Zgodnie z zapytaniem, Wykonawca który składa ofertę na wykonanie dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

Pyt. 8

Proszę o wskazanie przewidywanego sposobu odwodnienia tj. budowa nowej kanalizacji deszczowej , odwodnienie do rowu lub na pobocze.

Odpowiedź:

Zamawiający sugeruje odwodnienie – liniowe korytem ściekowym. Natomiast na odcinku istniejącego rowu pozostaje odwodnienie do rowu.

Wójt Gminy Celestynów
/-/ Witold Kwiatkowski