

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, dnia 20.08.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej, tj. ul. Sportowej w miejscowości Pogorzeli**”

Gmina Celestynów, zwana dalej „Zamawiającym” działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp” przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy jest preferowany sposób odwodnienia (powierzchniowo, kd...)?

Odpowiedź

Projektant powinien wskazać najbardziej optymalne rozwiązanie dot. odwodnienia ul. Sportowej w Pogorzeli, jednak Zamawiający nie przewiduje kanalizacji deszczowej, a raczej odwodnienie powierzchniowe.

Pytanie nr 2

Faktyczny przebieg drogi nie pokrywa się z pasem drogowym. Czy należy to uszanować robiąc podziały działek czy też projektować drogę w istniejącym pasie drogowym?

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnił ten problem w ogłoszeniu przetargowym. Dokumentację projektową ul. Sportowej należy wykonać zgodnie ze specustawą ZRID uwzględniając podziały działek.

Pytanie nr 3

Czy do obowiązków wykonawcy należy wykonać mapę do projektu podziałów czy projekty podziałów.

Odpowiedź

Wykonawca ma obowiązek wykonać mapę do projektu podziału / projekty podziałów, gdyż Zamawiający założył, że wykonanie dokumentacji ul. Sportowej w Pogorzeli odbędzie się w trybie ZRID.

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Pytanie nr 4

Należy projektować drogę w przekroju miejskim czy trasowym?

Odpowiedź

Zamawiający zlecając wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sportowej w Pogorzeli przewidział wykonanie nawierzchni asfaltowej z krawężnikiem, zjazdami do posesji, parkingiem oraz odwodnienie ulicy, (tzw. Przekrój miejski).

Pytanie nr 5

Czy należy zaprojektować kanał technologiczny?

Odpowiedź

Zamawiający zakłada projekt kanału technologicznego tylko w przypadku odmowy uzyskania odstąpienia od jego budowy z Ministerstwa Cyfryzacji.

Pytanie nr 6

Czy działkę Nr 1354 należy podzielić?

Odpowiedź

Zamawiający przewidział podział działki nr ew. 1354, ponieważ poprzez tę działkę ma być połączenie ul. Sportowej z ul. Otwocką w Pogorzeli.

Pytanie nr 7

W zakresie nie została wymieniona działka nr 558. Jest to przeoczenie czy należy nie uwzględnić tej działki w opracowaniu?

Odpowiedź

Działkę nr 558 należy uwzględnić w opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sportowej w Pogorzeli.

Pytanie nr 8

Czy oświetlenie uliczne wchodzi w zakres opracowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewidział projektu oświetlenia przy opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sportowej w Pogorzeli.

Z up. Wójta
/-/ Piotr Rosłonec

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl
