

IZP.54-341-103/09

Dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej drogi Glina - Jatne, gm. Celestynów

1. Czy na powyższe odcinki drogi Gmina posiada i czy jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

Gmina nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na przedmiotowe odcinki dróg.

2. Czy tereny, po których przebiegają odcinki drogi Nr 271638W od Jatnego do Janowca (dz. ew. nr 357) oraz od ul. Polnej w Glinie do Dyzina (dz. ew. nr 156) nie są objęte obszarem NATURA 2000 lub czy nie przebiegają przez obszary chronione, pomniki przyrody i rezerваты?

Odcinki o których mowa nie są objęte obszarem NATURA 2000, nie przebiegają przez obszary chronione, pomniki przyrody i rezerваты, przebiegają natomiast przez teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

3. Czy gmina dysponuje terenem dla celów budowlanych pod planowaną inwestycję dla ww. odcinków drogi?

Powyższe odcinki stanowią Własność Skarbu Państwa pod trwałym zarządem Gminy Celestynów.

4. Jaka ma być planowana szerokość jezdni?

Szerokość jezdni powinna zostać zaprojektowana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa dla kategorii dróg gminnych.

5. Czy ma być projektowana tylko jezdnia ze skrzyżowaniami i wjazdami na posesję, czy również mają być zaprojektowane chodniki jednostronne lub dwustronne, ścieżki rowerowe oraz inne elementy drogi i uzbrojenia, jeżeli tak to jakie?

Projektuje się tylko drogę.

6. Jaki należy przewidzieć sposób odwodnienia jezdni, czy powierzchniowo i do rowów przydrożnych, czy kanalizacją deszczową do ewentualnie istniejących odbiorników (jeżeli są)?

Powierzchniowo i do rowów przydrożnych.

7. Jaki jest istniejący pas drogowy ww. odcinków dróg, ewentualnie jaki powinien być na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (jeżeli jest)?

Gmina nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

8. Czy istniejące odcinki projektowanych dróg są to jezdnie utwardzone, czy częściowo utwardzone i zniszczone i jaka jest przeciętna szerokość tych jezdni.

Drogi o nawierzchni gruntowej, o średniej szerokości 4m.

9. Jaki jest istniejące uzbrojenie w sieci, szczególnie podziemne na przewidzianych do projektowania odcinkach dróg.

Sieć wodociągowa.

10. Czy Gmina posiada Raport z zakresu ochrony środowiska dla obszaru, na którym znajduje się inwestycja i czy ewentualnie może być wymagany.

Gmina nie posiada raportu z zakresu ochrony środowiska, ale może być on wymagany.

11. Czy jest pokrycie mapą zasadniczą dla terenu objętego inwestycją?

Gmina nie posiada map zasadniczych przedmiotowego terenu. W celu uzyskania przedmiotowych map należy zgłosić się do Składnicy Map i Dokumentów Geodezyjnych w Otwocku ul. Górna 13,

Z poważaniem

Zastępca Wójta Gminy Celestynów

/-/ Wojciech Nastula