

Celestynów, dnia 29 lipca 2009 r.

IZP.54-341-129/09

Dotyczy: **wykonania boisk sportowych**
w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012”

Pytanie: W związku z rozbieżnością opisu nawierzchni poliuretanowej w przedmiotowym zadaniu prosimy o wyjaśnienie jaką nawierzchnię należy przyjąć do wyceny. Czy ma to być;

- nawierzchnia typu „natrysk” o gr. Ok. 13 mm
- nawierzchnia typu „EPDM” dwuwarstwowa o grubości 16 mm (8+8).

Odpowiedź: Do wyceny budowy boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko ORLIK 2012” należy przyjąć nawierzchnie typu technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana) Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

Z poważaniem

Wójt Gminy Celestynów

/-/ Stefan Traczyk