

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy Celestynów
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, dnia 12 lutego 2010 r.

IZP.54-341-13/10

**Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
budowa pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych i remont schodów
wejściowych do Urzędu Gminy w Celestynowie**

Zgodnie z SIWZ do przygotowania oferty zawsze tam, gdzie wymienione są płyty granitowe przyjmujemy kostkę brukową gr. 6 cm.

Zwracamy się o wyjaśnienie:

- poz. 26 z przedmiaru (skąd mamy wielkość 127,22 m² i czy schody mają być z kostki betonowej czy płytek kamiennych 30x30 cm),

Obmiar powinien wynosić 27,22 m², a nie 127,22 m² (błąd pisarski). Schody powinny zostać wykonane z kostki betonowej.

- poz. 27 z przedmiaru (skąd mamy wielkość 10 x 9 = 90 szt. – znajomość pochodzenia tej wielkości umożliwi nam uwzględnienie zmiany materiału na schodach na kostkę brukową),

poz. 27 przy wykonaniu schodów z obrzeży chodnikowych i betonowej kostki brukowej zamienić na ułożenie obrzeży chodnikowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 99 mb.

- poz. 28 z przedmiaru (skąd mamy wielkość 10 x 9 = 90 szt. – znajomość pochodzenia tej wielkości umożliwi nam uwzględnienie zmiany materiału na schodach na kostkę brukową)

poz. 28 przy wykonaniu schodów z obrzeży chodnikowych i betonowej kostki brukowej dodać do poz. 25 w ilości 2,7 m².

- czy zamawiający żąda złożenia w ofercie kosztorysu ofertowego.

Nie. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć kompletny kosztorys ofertowy odpowiadający kwocie ryczałtowej przedstawionej w formularzu oferty –Załącznik nr przez podpisaniem umowy z Zamawiającym (po wyborze najkorzystniejszej oferty).

Wójt Gminy Celestynów

/-/ Stefan Traczyk