

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy Celestynów
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów dn.06.08.2010r.

IZP.54-340-7/10

Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji w Celestynowie: ul.Prusa, Widok, Wesoła, Radzińska, Zacisze, Wrzosowa, gm. Celestynów – zadanie X

Pytanie:

Czy w świetle zapisów znowelizowanych art.30 PZP wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania norm PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050- 4:2002

Wszystkie wyroby budowlane wymienione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN lub norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy.

Roboty związane z posadowieniem, montażem i rozruchem przepompowni wykonać wg instrukcji producenta/dostawcy, norm PN-EN 752-6:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Układy pompowe”, PN-EN 1671:2001 „Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej” i warunków podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt – 9 Wymagania techniczne Cobrti Instal.

Pytanie:

W myśl art.8 ust.5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Wykonawca winien dostarczyć w ramach odbioru końcowego deklaracje zgodności, atesty, aprobaty wybudowanych materiałów i w razie potrzeb stosowne oświadczenia.

Wójt Gminy Celestynów

Stefan Traczyk