

GMINA CELESTYNÓW
Urząd Gminy Celestynów
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, dnia 09 listopada 2011 r.

FZP.271.43.2011

ZAPYTANIE

Dotyczy: **Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów.**

Pytanie nr 1. Brak na mapach naniesionej trasy przewodów elektrycznych. W związku z tym brak możliwości wykrycia kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz zweryfikowania stosowania rur ochronnych na kable elektryczne, o których mowa w opisie projektu budowlanego i STWiOR. W jaki sposób należy to zweryfikować aby należycie przygotować ofertę przetargową.

Odpowiedź. Nie wyklucza się występowania instalacji podziemnych z którymi wystąpią skrzyżowania i zbliżenia przewodów elektrycznych. Należy do wyceny przyjąć ułożenie rur ochronnych na kablach elektrycznych o łącznej długości 30 m.

Pytanie nr 2. Proszę o sprecyzowanie jakie rury ochronne na kable elektryczne należy przyjąć do wyceny, gdyż między opisem budowlanym, a STWiOR występują rozbieżności?
Odpowiedź. Do wyceny należy przyjąć rury ochronne DVK 50.

Pytanie nr 3. W przedmiarze brak pozycji z rurami osłonowymi na kable elektryczne.
Odpowiedź.

Należy dodać w kosztorysie ofertowym pozycję nr 44

Analiza indywidualna – Ułożenie rur ochronnych na kablach elektrycznych -długość 30,0 m.

44	Analiza indywidualna	Ułożenie rur ochronnych na kablach elektrycznych	m.	30,00	30,00
----	----------------------	--	----	-------	-------

Pytanie nr 4. Brak podanej w opisie budowlanym jak i STWiOR klasy stosowania rur kanalizacyjnych, jak również grubość ścianek. Proszę o uzupełnienie tych braków.

Odpowiedź. Należy przyjąć zgodnie z poz. 29 przedmiaru, rury kanalizacyjne lite kl. „S”. Grubość ścianek rur – spełniająca wymogi dla rur kl. „S”.

Z poważaniem
z up. Wójta
Monika Jankowska
Podinspektor ds. Zamówień Publicznych
i Funduszy Zewnętrznych

Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

Urząd Gminy Celestynów, ul. Regucka 3

Dni przyjęć interesantów: poniedziałki w godz. 10⁰⁰ ÷ 18⁰⁰ wtorek - piątek w godzinach 8⁰⁰ ÷ 16⁰⁰

Sprawę prowadzi Pani Anna Michalska, II piętro, pok. 32, tel. 0 22 789 70 60, w. 114