

EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ
O ŁACZNIK W ZESPOLE SZKÓŁ W CELESTYNOWIE przy ul. Św. Kazimierza 55

1. PODSTAWA opracowania:

- Zawarta z Inwestorem UMOWA nr UUG 36/2015
- Zamienny projekt budowlany Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie przy ul. Świętego Kazimierza 55 – działka nr ew. 513/3
- Wizja lokalna w terenie połączona z zapoznaniem się ze stanem zaawansowania budowy Sali gimnastycznej i terenem przeznaczonym na budowę łącznika.

Po zapoznaniu się z ZAMIENNYM projektem budowlanym Sali gimnastycznej i po przeprowadzeniu WIZJI lokalnej STWIERDZAM:

- Projektowany ŁACZNIK na WŁASNĄ konstrukcję nośną.
- Ławy, stopy fundamentowe, ściany nośne i podciągi żelbetowa będą zdylatowane od istniejącej zabudowy.
- Budowa łącznika JEST MOŻLIWA, gdyż nie będzie ujemnie oddziaływać na konstrukcję istniejących obiektów.

Otwock, 6.V.2015r.