



- złącze kontrolne K-422
- złącze uniwersalne K-411
- płaskownik Fe/Zn 30x4mm
- uziom otokowy

*wszystkie elementy budowlane nieprzewodzące, wystające ponad powierzchnię dachu np.: kominy ściany p.pożarowe, kanały wentylacyjne należy wyposażyć w zwody pionowe i połączyć metalicznie ze zwodem poziomym. Zwody pionowe wystawie ponad górną krawędź kominy na wysokość równą połowie przekątnej kominy lecz nie mniej niż 25 cm.*

Przedsiębiorstwo Projektowo - Wdrażeniowe			
<b>PRONAD</b>			
<b>OBJEKT:</b> PROJEKT BUDOWLANY Przedszkola w Celestynów ul. Szkolna			
<b>INWESTOR:</b> Gmina CELESTYNÓW ul. Regułka 3.			
<b>TYPY RYSUNKU:</b> RZUT DACHU Instalacja odgromowa			
<b>PROJEKTOWAŁ:</b> Czyżewski Marcin mgr.bud. St-42/05	<b>PODPIS:</b>		
<b>PROJEKTOWAŁ:</b> Arkadiusz Sadowski mgr. Wa-374/01	<b>PODPIS:</b>		
DATY 24 10 2014	STADIUM P.T.		
SKALA 1:100	BRANŻA ELEKTRYCZNA	NR RYS. E-09	