



$P_i - 16.41 \text{ kW}$
 $P_s - 11.49 \text{ kW}$
 $I - 26.35 \text{ A}$

TYP ODBIORU	APARATY INNE																									
	QR1	Q0	QL	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6.1	Q7.1	Q8.1	Q9.1	Q9.2	Q9.3	Q9.4	Q10.1	Q10.2	Q10.3	Q10.4	Q10.5	Q11.1	Q11.2	Q11.3	Q12	Q13	
OBWÓD																										
Typ przewodu	YDYp 5x10			YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 5x2,5	YDY 5x2,5	YDY 5x2,5	YDY 4x1,5	YDY 4x1,5	YDY 4x1,5	YDY 4x1,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 4x1,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5
MOC [kW]				0,55	0,30	1,10	1,10	0,70	4,20	0,50	0,80	0,36	0,43	0,20	0,26	0,80	0,40	0,80	0,40	0,40	0,40	0,36	1,20	0,60	0,40	0,55
OPIS	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY (PWP)	OGRANICZNIK PRZEPRIĘC	LAMPKI KONTROLNE	SZAFKA CHŁODNICZA (29)	STÓŁ CHŁODNICZY (41)	SZAFKA CHŁODNICZA szt.2 (17)	SZAFKA CHŁODNICZA szt.2 (17)	SZAFKA CHŁODNICZA szt.1 (18)	ZIWIWARKA (87)	OBIERACZKA (4)	ZAMRAZARKA pom. 43	OSWIETLENIE Pom. 48, 50, 51	OSWIETLENIE Pom. 34, 35, 42, 46	OSWIETLENIE Pom. 41, 43, 44, 45, 47	OSWIETLENIE Pom. 36, 37, 38, 39, 40	GNIAZDA 230V Pom. 50, 51	GNIAZDA 230V Pom. 49	GNIAZDA 230V Pom. 52 strzawa	GNIAZDA 230V Pom. 52 str.lewa	GNIAZDA 230V Pom. 52 zapalarki	OSWIETLENIE KUCHNIA Pom. 52	GNIAZDA 230V Pomieszcz. nr. 37, 38, 40, 41	GNIAZDA 230V Pom. 39	GNIAZDA 230V Pom. 38 (PEL)	SZAFKA CHŁODNICZA szt.1 (22)	

Przedsiębiorstwo Projektowo - Wdrożeniowe
PRONAD

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY
Przedszkola w Celestynowie ul. Szkolna

INWESTOR: Gmina CELESTYNÓW
ul. Regucka 3.

TYTUL RYSUNKU:
ROZDZIELNICA KUCHNIA Tb kuch

PROJEKTOWAŁ: Krzysztof Mariko upr.bud. St-462/87	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: Arkadiusz Sadowski upr. Wa-374/01	PODPIS

DATA	24 10.2014	STADIUM	P.T
------	------------	---------	-----

SKALA	BRANZA	NR RYS.
b/s	ELEKTRYCZNA	E-12