

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów dnia 06 marca 2019 r.

WSZYSCY WYKONAWCY:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Celestynów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych”

Część I postępowania termomodernizacja Szkoły Podstawowej w m. Regut

Część II postępowania termomodernizacja części budynku (łącznik) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie

Gmina Celestynów, zwana dalej „Zamawiającym” działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp.” przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Projektant przewidział konkretny model paneli fotowoltaicznych BrukBet Solar 260kWp. Czy można zastosować inny sprzęt, o większej mocy?

Odpowiedź.

Wyrażamy zgodę na zastosowanie paneli o wyższej mocy przy jednoczesnym warunku zachowania wymaganej mocy instalacji fotowoltanicznej w ilości 20,2 kWp po stronie DC i 20 kW po stronie AC.

Zamawiający przypomina, że tam, gdzie w dokumentacji przetargowej opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, nazwy producenta, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

w niniejszej dokumentacji przetargowej winny być interpretowane jako definicje standardów i propozycje Zamawiającego, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji przetargowej. Jeżeli w dokumentacji przetargowej użyto nazw producentów urządzeń lub materiałów przy realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów i sprzętu innych producentów o parametrach lepszych/nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji przetargowej. Innymi słowy jako „równoważne” Zamawiający przyjmuje materiały o parametrach technicznych takich samych lub lepszych w porównaniu z parametrami materiałów wzorcowych przedstawionych w dokumentacji.

Pytanie nr 2. W myśl obowiązujących przepisów prawa, szkoła jest prosumentem-tnz. energia, która nie zostanie wykorzystywana w bieżącym czasie jest oddawana do sieci skąd jest odbierana w ciągu 365 dni. Dzięki temu Szkoła, przy właściwie dobranej mocy instalacji, nie będzie dopłacała za energię. Nie ma odsprzedaży energii. W czasie kiedy dokumentacja była tworzona obowiązywały inne przepisy- energia, która nie była skonsumowana w bieżącym czasie była odkupowana przez Zakład energetyczny za gwarantowaną cenę. W związku z tym, projektanci przewidzieli w dokumentacji urządzenie blokujące wypływ energii do sieci żeby nie było odsprzedaży (pewnie taki był wymóg Programu z którego pozyskali dofinansowanie).

Pytanie: czy w związku z tym, że szkoła jest Prosumentem, że nie ma odsprzedaży, można pominąć to urządzenie blokujące wypływ energii? Będzie to bardziej korzystne dla szkoły. Nie będzie dopłacała za energię (przy założeniu, że moc instalacji została dobrze dobrana do potrzeb).

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę na likwidację urządzenia blokującego na instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedzi zawarte w niniejszym piśmie są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Wójt Gminy
/-/
Witold Kwiatkowski