

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, 23.04.2019r.

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego **o cenę budowy placu zabaw dla dzieci większych przy Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie przy ulicy Szkolnej 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”**.

Pytanie:

Czy nawierzchnia do swobodnego upadku: wylewana gumowa czy może być układana z płytek gumowych ?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową placu zabaw dla dzieci większych przy Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie pod zabawkami nr 8 , 9, 10, 11 powinna być nawierzchnia syntetyczna z atestem, stosowana dla swobodnego upadku, wylewana gumowa typu SBR.

Wójt Gminy

/-/

Witold Kwiatkowski