

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

RIZPiFZ.271.16.2019

Celestynów, 12.03.2019r.

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o cenę wykonania projektu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji deszczowej w Celestynowie.

Pytanie:

Proszę o podanie długości i średnic kanałów w ul. Chopina, Św. Kazimierza oraz Reguckiej.

Odpowiedź:

System kanalizacyjny ulic Św. Kazimierza oraz ulicy Reguckiej wykonany jest z rur ϕ 200, części położone bliżej szkoły i oczyszczalni z rur ϕ 300 i 315. W systemie zastosowane zostały studzienki betonowe

ϕ 600 i w kilku przypadkach ϕ 1200 wykorzystywane jako osadniki. Wylot wód deszczowych zlokalizowany jest w rowie biegnącym przez dz. nr ew. 1348 (wzdłuż ulicy Chopina). Wylot obudowany jest płytami betonowymi. Wylot rury wynosi ϕ 315. Ponadto w ulicy Chopina zastosowane zostały rury o ϕ 400. Przybliżona długość kanałów w ul. Chopina wynosi ok. 260 m, w ul. Św. Kazimierza wynosi ok. 930 m, w ul. Reguckiej ok 200 m.

Wójt Gminy

/-/

Witold Kwiatkowski