




Budynek mieszkalny zasilany z istniejącego bądź planowanego przyłącza wodociągowego

Projektowana przydomowa oczyszczalnia ścieków nie koliduje z istn. podziemną infrastrukturą techniczną

W odległości 30m od rozsączenia nie ma studni wykorzystywanej do poboru wody na cele spożywcze

Instalacja w odległości minimum 2m od granicy działki

Skala 1:500



Nazwa opracowania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Celestynów

Inwestor: Gmina Celestynów, ul. Regułka 3, 05-430 Celestynów

Właściciel:		Nr działki:		Branża:		Faza:	
Zabieźki		841		Sanitarna		PB	
Tytuł rysunku: plan zagospodarowania terenu				Skala: 1:500		Data: 03.2019r.	
Sporządził: mgr inż. Damian Wiktorzak				Nr rysunku: 78			
uprawnienia budowlane do proj i kier robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej PDL0075/PVOS/15							

Legenda:

- - - - - proj. rura kanalizacyjna
- - - - - proj. drenaż rozsączający
- POŚ6 - proj. przydomowa oczyszczalnia ścieków (6 RLM)
- PSS - proj. przepompownia ścieków surowych
- PSO - proj. przepompownia ścieków oczyszczonych
- SchN - proj. studnia chłonna w nasypie
- SR - proj. studnia rewizyjna

nie spełniają wymagań rozporządzenia w sprawie EUB lub obowiązujących standardów technicznych.

14 869