

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, dnia 16.10.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa oświetlenia boiska w miejscowości Dąbrówka**” RIZPiFZ.271.45.2020

Gmina Celestynów, zwana dalej „Zamawiającym” działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp” przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Witam, w projekcie wskazany jest uziemienie kratowe wokół słupów. Takie uziemienie powoduje znaczną ingerencję w teren boiska. Czy dopuszczalne jest wykonanie uziemienia otokowego połączonego z uziemieniem pionowym z szpilek ocynkowanych pograżonego pionowo do uzyskania Rezystancji każdego poszczególnego uziomu poniżej $R < 10 \text{ Ohm}$ zgodnie z założeniami projektowymi.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z uziomów kratowych.

Pytanie 2

Witam. Proszę o sprecyzowanie jakiej mocy mają być oprawy. W opisie elektrycznym strona 4 w pdf 43 projektu wskazana moc oprawy wynosi 205W. W schemacie obliczeń zwarciovych oprawa ma moc $P_n = 0,21 \text{ kW}$ czyli 210W. Zaś w zestawieniu montażowym jest oprawa o mocy 208W

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że należy zastosować oprawy o mocy 205W zgodne z projektem – część elektryczna. Ponadto, wprowadza się zmianę w treści projektu – część elektryczna str. 42 i 43 „zaprojektowano oświetlenie umożliwiające zastosowanie 2 trybów oświetlenia obiektu, sportowego i rekreacyjnego o parametrach :

$E_{\text{str}} \geq 75 \text{ lx}$, $E_{\text{min}}/E_{\text{str}} > 0,5$, $R_a > 80$, barwa 4000K.

Aby uzyskać takie parametry zaprojektowano:

- 6 słupów o wysokości 7m posadowionych na fundamentach prefabrykowanych w okolicy narożników i środka boiska, każdy wyposażony regulowany wysięgnik przystosowany do montażu 2 szt. opraw o mocy 205W (OP1 wg STWiOR).”

Po zmianie treść projektu – część elektryczna str. 42 i 43 otrzymuje brzmienie: „(...) zaprojektowano oświetlenie umożliwiające zastosowanie 2 trybów oświetlenia obiektu,

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

sportowego i rekreacyjnego o parametrach:

- tryb sportowy : $E_{sr} \geq 75$ lx,
 - tryb rekreacyjny : $E_{sr} \geq 15$ lx,
- $E_{min}/E_{sr} > 0,5$, $R_a > 80$, barwa 4000K.

Aby uzyskać takie parametry zaprojektowano:

- 6 słupów o wysokości 7m posadowionych na fundamentach prefabrykowanych w okolicy narożników i środka boiska, każdy wyposażony regulowany wysięgnik przystosowany do montażu 2 szt opraw o mocy 205W (OP1 wg STWiOR). W tablicy sterującej należy zapewnić możliwość włączenia 1 szt. lub 2 szt. opraw na każdym słupie, w zależności od wybranego trybu oświetlenia”.

WÓJT

/-/ Witold Kwiatkowski